



Ρόδος 13-02-2013

Αρ. πρωτ. 587

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο
Πληροφορίες : Ζαχ. Παπαζαχαρίου
Τηλ. : 2241-363121
Fax : 2241-363127
Email : zpara69@gmail.com

Προς: 1. **Δήμο Χάλκης**
Χάλκη – ΤΚ 85110
2. **IDE TECHNOLOGIES**
Βασ. Σοφίας 124B
Fax: 2107474584
3. **Εταιρείες που εκδήλωσαν**
ενδιαφέρον ή έλαβαν τεύχη

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης της προμήθειας: «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης και μιας προκατασκευασμένης μεταλλικής δεξαμενής ύδρευσης» στα πλαίσια του ενταγμένου έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΧΑΛΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Σε συνέχεια των τηλεφωνικών επαφών και των τηλεομοιοτυπιών που λάβαμε, με διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό προμήθειας που αναφέρεται παραπάνω, σας διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

1. Στο άρθρο 12 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) του Παραρτήματος Β' της διακήρυξης, παράγραφος 12.3 12) (Πρότυπα εξασφάλισης ποιότητας), το πιστοποιητικό ISO 14001:2004 αφορά στον προμηθευτή και κατασκευαστή της μονάδας αφαλάτωσης.

2. Στο άρθρο 12 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) του παραρτήματος Β' της διακήρυξης, η παράγραφος 12.3 13) Β) (Οργάνωση και εξοπλισμός του προσφέροντα), αφορά στη μονάδα αφαλάτωσης.

3. Στο άρθρο 12 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) του παραρτήματος Β' της διακήρυξης, και όσον αφορά στις υπεύθυνες δηλώσεις, αυτές:

α) μπορούν να έχουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερών πρό της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών

β) δεν είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

4. Στο άρθρο 12 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) του παραρτήματος Β' της διακήρυξης, παράγραφος 13Α ως τριετία δεχόμαστε είτε την τριετία 2009-2010-2011 ή 2010-2011-2012. Αμφότερες θα γίνουν δεκτές.

5. Στις Τεχνικές προδιαγραφές αφαλάτωσης του Παραρτήματος Ε' και στην παράγραφο "Τεχνικά χαρακτηριστικά, Γενικά" ισχύει ότι ο υπολογισμός του ενεργειακού κόστους του παραγόμενου νερού θα γίνει με τιμή κιλοβατώρας στα 0,08 €. Στο άρθρο 14 του Παραρτήματος Β' της διακήρυξης (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ) στην παράγραφο 14.3 Δ) (ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ) ο υπολογισμός του ενεργειακού κόστους του παραγόμενου νερού διορθώνεται στα 0,08 €/KWH.

6. Στις Τεχνικές προδιαγραφές της αφαλάτωσης του Παραρτήματος Ε' και στην παράγραφο "Παράμετροι σχεδιασμού του συγκροτήματος" ισχύει TDS 42.000. Στο άρθρο 3 του Παραρτήματος ΣΤ' (Χαρακτηριστικά Νερού) το TDS (Ολικά Διαλυμένα Στερεά) σχεδιασμού της μονάδας διορθώνεται σε 42.000 ppm.

7. Στις Τεχνικές προδιαγραφές της αφαλάτωσης του Παραρτήματος Ε' και στην παράγραφο "Θερμοκρασία" ισχύει 20⁰. Στο άρθρο 2 του Παραρτήματος ΣΤ' (Θερμοκρασία θαλασσινού νερού) η θερμοκρασία σχεδιασμού της μονάδας διορθώνεται σε 20⁰.

8. Στις Τεχνικές προδιαγραφές της δεξαμενής του Παραρτήματος Ε' και στο άρθρο 13 (ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ) είναι απαραίτητη και απαιτητή η αποδεδειγμένη εμπειρία μόνο των κατασκευαστών.

Ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π.

Εμμανουήλ Μαριάς
Πολιτικός Μηχανικός

Ε.Δ.

1. Δ.Τ.Ε.

2. Ζαχ. Παπαζαχαρίου