

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Σ. Καράγιωργα - Ερμούπολη
Ταχ. Κώδικας : 84100
Πληροφορίες : Γ. Ρηγούτσος
Τηλέφωνο : 22810 – 98824

Ερμούπολη 21 - 2 - 2013
Αριθ. Πρωτ. : 12827/837/2013

ΠΡΟΣ :

ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.
1^η & 18^η Οδός – ΒΙΟ.ΠΑ. Άνω Λιτσίων
Τ.Κ. 13341, Άνω Λιόσια – Αθήνα
(fax : 210 - 3413050)

ΚΟΙΝ :

1. ΤΕΜΑΚ Α.Ε.
Τατοΐου 254 – Αχαρνές
Τ.Κ. 13677, Αθήνα
(fax : 210 - 2533989)
2. Τμήμα Προμηθειών Π.Ν. Αιγαίου
Σ. Καράγιωργα – Ερμούπολη
3. Χ.Α.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ - Διευκρινήσεις.

Σχετ. : το με αρ. πρωτ. 105-13/13-2-2013 αίτημά σας (Α.Π. 12827/837/13-2-2013 της Π.Ν. Αιγαίου).

Εξετάζοντας το παραπάνω σχετικό αίτημά σας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον διαγωνισμό της προμήθειας του θέματος, σας διευκρινίζουμε, ακολουθώντας την αντίστοιχη σειρά και αρίθμηση, τα εξής :

1. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 5 % του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (όπως ο προϋπολογισμός αυτός δίδεται στο άρθρο 3 του Παραρτήματος Β' – Γενικοί Όροι της Διακήρυξης). Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής επομένως, ανέρχεται σε **είκοσι δύο χιλιάδες έντεκα ευρώ και μηδέν λεπτά (22.011,00 €)**.

2. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, είναι αυτή που προσδιορίζεται στο άρθρο 20.3 (Εγγύηση καλής λειτουργίας) του Παραρτήματος Β' της Διακήρυξης : *το χρονικό διάστημα το οποίο πρόκειται να προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του και το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία του Μερικού Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της πρώτης Μονάδας που παραλαμβάνεται χρονικά και λήγει είκοσι (20) μήνες τουλάχιστον μετά την ημερομηνία του Μερικού Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της τελευταίας Μονάδας που παραλαμβάνεται χρονικά, (πλήρως εγκατεστημένων και συνδεδεμένων και σε κατάσταση άριστης λειτουργίας, κατά το άρθρο 25 του παρόντος), καλείται «Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας».*

Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες τουλάχιστον.

3. Για τις αναλύσεις του παραγόμενου νερού, τις οποίες έχει υποχρέωση να πραγματοποιήσει ο ανάδοχος μέσα στο διάστημα της συμβατικής περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (που θα δηλώσει με την προσφορά του), ισχύουν οι απαιτήσεις του άρθρου 3.2 του Παραρτήματος Γ' (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ), σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να προβεί σε χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις (από το Γ.Χ.Κ. ή διαπιστευμένο εργαστήριο), λαμβάνοντας δείγματα του παραγόμενου πόσιμου νερού από τρεις Μονάδες επιλογής της Α.Α., κατόπιν εγγράφου αιτήματός της.

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι μέχρι και σήμερα (21-2-2013) δεν έχει υποβληθεί αίτημα για παροχή διευκρινίσεων από άλλον ενδιαφερόμενο προμηθευτή.

Ο συντάξας

Γεώργιος Ρηγούτσος

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Οικονομικού

Ευάγγελος Μαούτσος